

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ74.В.00044/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004469

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТ-СТРОЙ», (ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»)  
Место нахождения: 115184, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ОВЧИННИКОВСКИЙ СР., 12  
ОГРН: 1047796011120. Телефон: +73822610354, E-mail: info@latat.org

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТ-СТРОЙ», (ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»)  
Место нахождения: 634062, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, д. 4/2, строем. 3  
ОГРН: 1047796011120. Телефон: +73822610354, E-mail: info@latat.org

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 8125078375, E-mail: info@cзrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые декоративные древесноволокнистые, кашированные декоративной ПВХ пленкой с одной стороны, толщиной покрытия 0,12 мм, для внутренней отделки помещений, толщиной 6 мм, плотностью от 730 кг/м<sup>3</sup> до 850 кг/м<sup>3</sup>, типа: «СДП», коллекций: «Модерн», «Классик», выпускаемые по ТУ 16.21.12-005-72012865-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

16.21.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Таблица 3,27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0004412).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № RA.RU.21HM93-104/07-2019 от 24.07.2019, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат аккредитации №RA.RU.21HM93. Акт анализа состояния производства № 053-CC/05-2019 от 28.05.2019, "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2019 по 23.07.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин  
инициалы, фамилия

А.К. Зинина  
инициалы, фамилия